
**Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
24300 БАЧКА ТОПОЛА ул. Маршала Тита 70.**

**Tel: 024/715-177, 024/715-322,024/713-329, 024/ 712-716 Tel/Faks: 024/711-921, 024/715-723
e-mail: jpgradzem@stcable.net; urbtop@stcable.net**

**Жиро рачун : 840-346647-27 ПИБ 101444490 Матични бр.: 08654930
TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI ÉS VÁROSRENDEZŐ KÖZVÁLLALATA**

Број: 176
Дана:19.03. 2015. год.
Бачка Топола

На основу члана 63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012 и 14/2015), а у вези јавне набавке радова – Делимична реконструкција јавног осветљења у улицама насељеног места Бачка Топола и у насељима Зобнатица и Мићуново, број: ЈНМВ 05 / 2015, Наручилац, поводом питања упућених ради појашњења конкурсне документације даје следеће

ОДГОВОРЕ

**НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА РАДИ ПОЈАШЊЕЊА ДЕЛОВА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

РАДОВА – ДЕЛИМИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА

И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО

Број: ЈНМВ 05 / 2015

ПИТАЊЕ 1: У табеломом делу понуде наведена је светиљка OPALO 1 N/70, а у опису светиљки и носача наведена је светиљка са предспојним уређајем снаге до 100W. Молимо Ваше појашњење, да ли треба понудити светиљку од 70W или од 100W?

ОДГОВОР 1: Појашњење табеларног дела понуде и описа светиљке и носача - У табели је наведена врста светиљке са носачем и материјалом за повезивање. Ради осигурања квалитета испоручене опреме и материјала дат је опис светиљке и носача. Наведени су делови светиљке и код носача предспојног уређаја са предспојним уређајем за снаге до 100 W, подразумева да је за сијалице од 70 W потребан адекватни предспојни уређај од 70 W. Протектор треба да се отвара без употребе алата, и у отвореном положају треба да је причвршћен за светиљку. Светиљке треба да садрже 250 V-ни кондензатор за поправку фактора снаге на мин. вредност $\cos\phi=0,85$. Сијалично грло треба да је порцулан Е40. Произвођач светиљки треба да управља системом квалитета према ISO 9001:2001. Испитивање карактеристика светиљки мора да је обављено у овлашћеној лабораторији према стандардима EN 60598-1 i EN 60598-2, section 3. Носачи треба да су обојени квалитетном антикорозивном бојом.

ПИТАЊЕ 2: У додатним условима тражено је да понуђач има у сталном рандом односу 4 радника ССС IV степен електротехничар. С обзиром да додатни услови треба да буду у вези са предметом јавне набавке, а како је предмет ове јавне набавке јавна расвета за коју су више специјализирани радници електро струке III степена (електромонтери, електроинсталатери и сл.), молимо ваше појасњење да ли додатни услов испуњавају радници електро струке III и IV степена ССС?

ОДГОВОР 2: Појашњење додатних услова у вези радне снаге. Додатни услов испуњавају радници електро струке III и IV степена ССС.

Наручилац

ЈП за грађевинско земљиште